

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:                                                                                                                               | Categorie 27 – ruimteverwarmingsapparaten op vaste brandstof Type B (БДC EN 16510-1:2023)<br><b>CAPRI</b>                                                                                               |
| 2. Type, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist krachtens artikel 11 (4):                              | Serienummer (zie typeplaatje op het product)                                                                                                                                                            |
| 3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien: | Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening, voor intermitterende verbranding met gesloten stookdeuren                                                                     |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:                                  | <b>Victoria-05 Ltd.</b><br>Ivan Momchilov-sstraat 1B, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, e-mail: info@v05.bg                                                                                  |
| 5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:                                                | Systeem 3                                                                                                                                                                                               |
| 6. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:                                                                | <b>Kontrol 94 Ltd.</b><br>Mladoststr. 2, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, instantie: NB1879<br>Beoordelingsrapport: 1879-AoP-CPR-0074/06.01.2026: Testrapport: NB 1879-ITT-0074 /06.01.2026 |

| VERKLAARDE PRESTATIES                                                                                |                   |                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| Geharmoniseerde technische specificatie                                                              |                   | БДC EN 16510-2-1:2023  |                             |
| Essentiële kenmerken                                                                                 | Eenheid           | Prestatie              |                             |
|                                                                                                      |                   | Nominaal warmteafgifte | Deelbelasting warmteafgifte |
| De maximale belasting die de schoorsteen van het toestel mag dragen (mchim)                          | kg                | 20                     |                             |
| De minimale afstanden tot brandbaar materiaal:                                                       |                   |                        |                             |
| Vanaf de zijkanalen (dS)                                                                             | mm                | 600                    |                             |
| Aan de achterzijde (dR)                                                                              | mm                | 600                    |                             |
| Vanaf de voorkant (dP)                                                                               | mm                | 1350                   |                             |
| Onder de onderkant (dB)                                                                              | mm                | 0                      |                             |
| Van de bovenkant tot het plafond (dC)                                                                | mm                | 850                    |                             |
| Van de voorkant tot het zijdelingse stralingsgebied aan de voorkant (dL)                             | mm                | 800                    |                             |
| Afstand van de voorkant tot de onderkant van het stralingsgebied aan de voorkant (dF)                | mm                | 600                    |                             |
| Beschermende isolatie(s)                                                                             | mm                | NPD                    |                             |
| Emissies bij 13% o <sub>2</sub> :                                                                    |                   |                        |                             |
| Koolmonoxide-emissie (CO)                                                                            | mg/m <sup>3</sup> | ≤1500                  | NPD                         |
| Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                                                                    | mg/m <sup>3</sup> | ≤200                   | NPD                         |
| Organische koolstof in gasvorm (OGC)                                                                 | mg/m <sup>3</sup> | ≤120                   | NPD                         |
| Fijnstof (PM)                                                                                        | mg/m <sup>3</sup> | ≤40                    | NPD                         |
| Gegevens over de schoorsteeninstallatie:                                                             |                   |                        |                             |
| De rookgasuitlaattemperatuur (T <sub>snom</sub> )/(T <sub>spart</sub> )                              | °C                | 218                    | NPD                         |
| Minimale trek (p <sub>nom</sub> )/(p <sub>part</sub> )                                               | Pa                | 12                     | NPD                         |
| De rookgasmassastroom (Φ <sub>f,g nom</sub> )/(Φ <sub>f,g part</sub> )                               | g/s               | 7,0                    | NPD                         |
| Brandveiligheidsgegevens bij installatie in een schoorsteen:                                         |                   |                        |                             |
| Schoorsteenaanduiding                                                                                | -                 | T400G                  |                             |
| Warmteafgifte en rendement:                                                                          |                   |                        |                             |
| Het nominale verwarmingsvermogen (P <sub>SHnom</sub> )/(P <sub>SHpart</sub> )                        | kW                | 7,58                   | NPD                         |
| De nominale wateropbrengst (P <sub>wnom</sub> )/(P <sub>wpart</sub> )                                | kW                | NPD                    | NPD                         |
| Rendement (η <sub>nom</sub> )/(η <sub>part</sub> )                                                   | %                 | ≥75                    | ≥75                         |
| Ruimteverwarmingsefficiëntie en energie-efficiëntie:                                                 |                   |                        |                             |
| Seizoensgebonden efficiëntie van ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen (η <sub>s</sub> ) | %                 | ≥65                    |                             |
| Energie-efficiëntie-index (EEI)                                                                      | -                 | 110                    |                             |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                            | -                 | A +                    |                             |
| Het verbruik van elektrische hulpenergie (el <sub>max</sub> )/(el <sub>min</sub> )                   | kW                | NPD                    | NPD                         |
| Het verbruik van elektrische hulpenergie in stand-by (el <sub>sb</sub> )                             | kW                | NPD                    |                             |
| Milieuduurzaamheid                                                                                   |                   | NPD                    |                             |

De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

06.01.2026  
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov  
Manager

**Dimitar  
Ivanov  
Nenov**

Digitaal  
ondertekend  
door Dimitar Ivanov  
Nenov Datum: 03-  
02-2026  
14:44:41 +02'00'